



ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

П Р И К А З

от 6 апреля 2021 года

№ 43-т/э

г. Оренбург

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ЦВО ЖКС № 3 (с. Тоцкое) на 2022-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказами Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол от 6 апреля 2021 года № 14), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ЦВО ЖКС № 3 (с. Тоцкое) на 2022-2026 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Шумский

Приложение
к приказу департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
от 6 апреля 2021 года № 43-т/э

Нормативы удельного расхода топлива
на отпущенную тепловую энергию филиала ФГБУ ЦЖКУ
Минобороны России по ЦВО ЖКС № 3 (с. Тоцкое) на 2022-2026 годы

Источник тепловой энергии	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал на 2022-2026 годы
Филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России по ЦВО ЖКС № 3 (с. Тоцкое) /котельные № 2095/2251, № 2043, № 34, Тоцкий район/	167,73